



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

689000, г. Анадырь, ул. Отке 52, тел. 2-43-74, 2-24-51, e-mail: Extra@anadyr.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 61 тел. 2-61-29, e-mail: gpn-guchao@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЕВЕК

689400, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 31 тел. 4-26-68, e-mail: gpn1chaun@mail.ru

Предписание № 15/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования» г. Певек»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 15 от «26» апреля 2021 г. Главного государственного инспектора по пожарному надзору городского округа Певек, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 01 мая 2021 г. по 27 мая 2021 г. проведена плановая/выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования» г. Певек»

проверку проводил(а):

Байчурин Рафаэль Камилевич – И. О. Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек (И.О. Главного государственного инспектора городского округа Певек по пожарному надзору), эксперты не привлекались.

совместно с: Директором МБОУ «Центр образования» г. Певек Степановой Еленой Анатольев-ной; Заместителем директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Центр образования» г. Певек» Литвиненко Галиной Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	От-метка (под-пись) о вы-полне-нии (ука-зывается только вы-полне-ние)
---------------	--	--	--	---

1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода, ведущего с коридора 1 этажа, расположенного с правой стороны (центральный вход).	п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	01.09.2021 г.	
2	На объекте защиты, обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода, ведущего с тамбура 1 этажа, расположенного с левой стороны (центральный вход).	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»; Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.09.2021 г.	
3	На объекте защиты, на эвакуационном пути, в тамбуре ведущем с кухни убрать мешки с овощами и фруктами, картонные коробки, деревянную лестницу, металлическую кастрюлю и не допускать размещения различных предметов препятствующих безопасной эвакуации.	п.п. «б», п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	01.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«27» мая 2021 г.


М.Л.П.*

**Байчурин Рафаэль Камилевич – И.О. Начальника
отделения надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городскому округу Певек (И.О.
главного государственного инспектора городского
округа Певек по пожарному надзору).**

**Предписание для исполнения получил: Директор МБОУ «Центр образования» г. Певек» Степа-
нова Елена Анатольевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» мая 2021 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД № 7-2-31