



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по
городскому округу Певек)
ул. Чемоданова 31, г. Певек, 689400
Телефон 4-26-68 Факс 4-26-68 (код 842737)
Email: gpn1chaun@mail.ru
27.05.2021 г. № 107-07-2

Директору
МБОУ «Центр образования» г. Певек»
Степановой Е.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«27» мая 2021 г.
(дата составления)

с. Рыткучи
(место составления)

Мной, И.О. Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу – И.О. Главного государственного инспектора городского округа Певек по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Байчуриным Рафаэлем Камилевичем, рассмотрены материалы по административному делу № 13 от 27 мая 2021 года в области пожарной безопасности в отношении Директора МБОУ «Центр образования» г. Певек» Степановой Елены Анатольевны возбужденного по результатам выявленных нарушений в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования» г. Певек» по адресу: г. Певек, ул. Пугачева, д. 62.

На основании статьи 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

1.	На объекте защиты, эвакуационный выход, ведущий с коридора 1 этажа, расположенный с правой стороны (центральный вход) закрыт без возможности свободного открывания изнутри без ключа.
2.	На объекте защиты, эвакуационный выход, ведущий с тамбура 1 этажа, расположенный с левой стороны (центральный вход) закрыт без возможности свободного открывания изнутри без ключа.
3.	На объекте защиты, на эвакуационном пути, в тамбуре ведущем с кухни расположены различные предметы (мешки с овощами и фруктами, картонные коробки, деревянная лестница, металлическая кастрюля).


Допущение выявленных нарушений стало возможным вследствие ненадлежащего контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек по адресу: г. Певек ул. Чемоданова, 31 в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.


(подпись лица, вынесшего представление)

Р.К. Байчурин
(расшифровка подписи)

Копию представления получил _____  24.05.21 г. Степаново Е.А.
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте: _____