

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(наименование территориального органа МЧС России)

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 61 т.8 (427 22) 2-61-29 E-mail: gpn-guchao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Певек

(наименование органа государственного надзора)

689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 31, тел. 8 (42737) 4-26-68, E-mail: gpn1chaun@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Певек

«23» мая 2022 г.
«11» час. «00» мин.

Лист профилактической беседы

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре»,

(указывается статья, пункт нормативного правового документа, положения о виде государственного надзора для основания проведения профилактического визита)

в период с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «23» мая 2022 года.

(дата, время, профилактического визита)

Государственный инспектор городского округа Певек по пожарному надзору Р.К. Байчурун

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита).

в отношении объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования» г. Певек», расположенного по адресу: 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева, д. 62

(место проведения профилактического визита (указывается адрес (местоположение), юридического лица, индивидуального предпринимателя), наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

проведен профилактический визит в форме профилактической беседы.

Руководитель МБОУ «Центр образования» г. Певек», лица, ответственные за пожарную безопасность, работники организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Сводом правил 486.1311500.2020 утвержденным приказом МЧС России от 20.07.2020 г. № 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», сводом правил 3.13130.2009 утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 г.

№173 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах», приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов и сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказом МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

Объект защиты МБОУ «Центр образования» г. Певек». расположенный по адресу: Чукотский А.О., г. Певек, ул. Пугачева, 62 отнесен к значительной категории риска с периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных мероприятий) один раз в 3 года.

Рекомендуемыми способами снижения категории риска являются:

1) Своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых:

- к путям эвакуации;
- к зонам безопасности для маломобильных групп населения;
- к автоматическим системам противопожарной защиты;

К обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) Отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) Отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течении последних 3 лет;

4) Наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) Отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) Наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности систем противопожарной защиты персоналом.

Также в ходе проведения профилактического визита, до руководителя и работников объекта была доведена информация и даны разъяснения об обязательных требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к зданию, помещениям, территории со следующим содержанием.

- В соответствии с пунктом 54 Правил Противопожарного режима, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 14 Правил Противопожарного режима, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается

устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

- В соответствии с подпунктом Б пунктом 16 Правил Противопожарного режима, запрещается использовать технические, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

- В соответствии с подпунктом Б пунктом 27 Правил Противопожарного режима, запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- В соответствии с подпунктом Г пункта 27 Правил Противопожарного режима, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

- В соответствии с пунктом 31 Правил Противопожарного режима, ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

- В соответствии с подпунктом Е пункта 35 Правил Противопожарного режима, запрещается: размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

- В соответствии с пунктом 36 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения.

- В соответствии с подпунктом Д пункта 41 Правил Противопожарного режима, при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

- В соответствии с пунктом 42 Правил Противопожарного режима, в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 43 Правил Противопожарного режима, руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 48 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 56 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие в помещении дежурного персонала, инструкции о

порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Помещение дежурного персонала обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- В соответствии с пунктом 60 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременную замены, указанные в паспорте огнетушителя.

В том числе, в период работы детского оздоровительного лагеря и (или) при проведении торжественных мероприятий, в помещениях МБОУ «Центр образования» г. Певек», руководителю и ответственным лицам объекта было дополнительно доведено о том, что:

- Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

- На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются;

- помещения, не эксплуатируемые в период работы детского оздоровительного лагеря и (или) проведения массовых мероприятий в здании МБОУ «Центр образования» г. Певек», следует держать закрытыми на замки, ключи от которых должны находиться у дежурного персонала;

- на путях эвакуации двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы знаком «ВЫХОД». Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др. не допускается;

- проведение огневых и других пожароопасных работ в помещениях здания не допускается.

- В период работы детского оздоровительного лагеря системы противопожарной защиты (установки пожарной сигнализации, системы оповещения, водоснабжения) должны быть проверены, находиться в дежурном режиме;

- помещения, задействованные в работе детского оздоровительного лагеря должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух штук. В помещении дежурного персонала, находящегося в здании, должен находиться запас огнетушителей. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- помещениях, МБОУ «Центр образования» г. Певек», запрещается:

* хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

* загромождать проходы и выходы оборудованием, мебелью и другими посторонними предметами;

* использовать для освещения керосиновые лампы и свечи;

* курить;

Содержание территории:

- парковка автомобилей должна осуществляться таким образом, чтобы подъезд к зданию и водоисточникам противопожарного водоснабжения оставался свободным; крышки люков гидрантов должны быть свободны (очищены от мусора, не допускать парковки автомобилей).

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышения температуры и т.п.) необходимо:

- работникам МБОУ «Центр образования» г. Певек», открыть все эвакуационные выходы и приступить к эвакуации людей из здания. Руководителю объекта незамедлительно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и ожидать прибытия подразделения пожарной охраны.

- после эвакуации всех людей из здания принять по возможности меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

При выявлении нарушений режимного характера необходимо сообщить об этом руководителю объекта или сотрудникам ГПН, принять меры к их устранению.

Дежурный персонал МБОУ «Центр образования» г. Певек» должен быть обеспечен средствами связи.

Телефоны экстренных служб:

Пожарная охрана – 01, 101, 112;

Полиция - 102; Скорая помощь - 103; Газовая служба – 104.

Государственный инспектор городского округа Певек по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Р.К. Байчурин



С настоящим листом профилактической беседа ознакомлен(а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

«23» мая 2022 г.

[Signature] Е.А. Богачева
(подпись) (Фамилия и инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с листом профилактической беседы:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))

Настоящий лист профилактической беседы направлен в электронном виде на адрес электронной почты: _____

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий*

17.05.2022, ПМ 87220061000202077939

