

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий\*  
17.01.2023, ПМ 87230061000204739607



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**ГУ МЧС России по Чукотскому АО**

(наименование территориального органа МЧС России)

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 61 т.8 (427 22) 2-61-29 E-mail: gpn-guchao@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек**

(наименование органа государственного надзора)

689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 31, тел. 8 (42737) 4-26-68, E-mail: gpn1chaun@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Певек

«26» января 2023 г.  
16 час. 00 мин.

### Лист профилактической беседы

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре".

(указывается статья, пункт нормативного правового документа, положения о виде государственного надзора для основания проведения профилактического визита)

в период с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «26» января 2023 года.

(дата, время, профилактического визита)

Главный государственный инспектор городского округа Певек по пожарному надзору Д.В. Буринов

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита).

в отношении объекта: МБОУ «Центр образования» г. Певек, расположенного по адресу: 689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачёва, д. 62

(место проведения профилактического визита (указывается адрес (местоположение), юридического лица, индивидуального предпринимателя), наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

проведен профилактический визит в форме профилактической беседы.

В ходе проведения профилактического визита, до руководителя и работников объекта была доведена информация и даны разъяснения об обязательных требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к зданию, помещениям, территории со следующим содержанием.

- Доведено о том, что с 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция Правил Противопожарного режима, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правилами Противопожарного режима).

В соответствии с пунктом 2 Правил Противопожарного режима, необходимо разработать новые инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII настоящих правил.

- В соответствии с пунктом 10 Правил Противопожарного режима, в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 12 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

- В соответствии с пунктом 14 Правил Противопожарного режима, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

- В соответствии с подпунктом Б пункта 16 Правил Противопожарного режима, запрещается использовать технические, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

- В соответствии с подпунктом Г пункта 27 Правил Противопожарного режима, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

- В соответствии с пунктом 31 Правил Противопожарного режима, ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

- В соответствии с подпунктом Е пункта 35 Правил Противопожарного режима, запрещается: размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

- В соответствии с пунктом 36 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения.

- В соответствии с подпунктом Д пункта 41 Правил Противопожарного режима, при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

- В соответствии с пунктом 42 Правил Противопожарного режима, в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 43 Правил Противопожарного режима, руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 48 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- В соответствии с пунктом 56 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие в помещении дежурного персонала, инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Помещение дежурного персонала обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- В соответствии с пунктом 60 Правил Противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременную замены, указанные в паспорте огнетушителя.

- В соответствии с абзацем 4 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Для проведения указанных испытаний лицензия МЧС России не требуется.

При выполнении работ, предусмотренных указанным пунктом, и оформлении их результатов рекомендуется использовать следующие национальные стандарты:

ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59640-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59643-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

В случае отсутствия в технической документации конкретного срока службы средств обеспечения пожарной безопасности, возможность их использования допускается до достижения ими предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация указанных средств недопустима.

В том числе, в преддверии начала нового учебного года на объекте, в помещениях МБОУ «Центр образования» г. Певек, руководителю и ответственным лицам объекта было дополнительно доведено о том, что:

- помещения, не эксплуатируемые в период размещения в здании МБОУ «Центр образования» г. Певек, следует держать закрытыми на замки, ключи от которых должны находиться у дежурного персонала;

- помещения МБОУ «Центр образования» г. Певек должны быть обеспечены не менее, чем двумя эвакуационными выходами. План эвакуации из здания должен вывешиваться на видном месте в коридоре рядом с выходом или с лестничной клеткой и иметь текстовую и графическую части;

- на путях эвакуации двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы знаком «ВЫХОД». Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- размещение в помещениях МБОУ «Центр образования» г. Певек мебели и т.п. следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный проход к эвакуационному выходу, имеющий ширину не менее 1,0 м;

- проведение огневых и других пожароопасных работ в помещениях здания не допускается.

- ежедневно до начала работы МБОУ «Центр образования» г. Певек системы противопожарной защиты (установки пожарной сигнализации, системы оповещения, водоснабжения) должны быть проверены, находиться в дежурном режиме;

- помещения МБОУ «Центр образования» г. Певек должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух штук. В помещении дежурного персонала, находящегося в здании, должен находиться запас огнетушителей. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- помещениях, в которых размещен избирательный участок, запрещается:

- \* хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- \* загромождать проходы и выходы оборудованием, мебелью и другими посторонними предметами;

- \* использовать для освещения керосиновые лампы и свечи;

- \* курить;

Содержание территории:

- парковка автомобилей должна осуществляться таким образом, чтобы подъезд к зданию и водоисточникам противопожарного водоснабжения оставался свободным; крышки люков гидрантов должны быть свободны (очищены от мусора, не допускать парковки автомобилей).

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышения температуры и т.п.) необходимо:

- персоналу МБОУ «Центр образования» г. Певек открыть все эвакуационные выходы и приступить к эвакуации людей из здания. Руководителю объекта незамедлительно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и ожидать прибытия подразделения пожарной охраны.

- после эвакуации всех людей из здания персоналу МБОУ «Центр образования» г. Певек, принять по возможности меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

При выявлении нарушений режимного характера необходимо сообщить об этом директору МБОУ «Центр образования» г. Певек или сотруднику ГПН, принять меры к их устранению.

Дежурный персонал МБОУ «Центр образования» г. Певек должны быть обеспечено средствами связи.

Телефоны экстренных служб:

Пожарная охрана – 01, 101, 112;

Полиция - 102; Скорая помощь - 103; Газовая служба - 104;

Главный государственный инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек  
подполковник внутренней службы  
Д.В. Буринов



подпись

С настоящим листом профилактической беседа ознакомлен(а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

«26» января 2023 г.



(подпись)

Э.А. Богданов  
(Фамилия и инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с листом профилактической беседы:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))

Настоящий лист профилактической беседы направлен в электронном виде на адрес электронной почты: \_\_\_\_\_